



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **Т-С-Е-К**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	116950-TSEK-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	28.10.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	28.10.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	CVS HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ORTA MAH TEVFİK İLERİ CAD ÖRDEKÇİOĞLU BİNASI NO:32/1 PENDİK-İSTANBUL İSTANBUL
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	CVS HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SAN VE TİC AŞ BİLECİK ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	FATİH MAHALLESİ, 103 SOKAK, NO:48 BAYIRKÖY BİLECİK BİLECİK
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	cvssair
İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ RELATED TURKISH STANDARD	TSE K 453 / 15.07.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

-CVS- (Ø, H, RV, RH, AJ, AC, EX) Aksiyal Fan Ticari Modelli
MONTAJ SINIFI: A /B (RV, RH, AJ, AC HARIÇ) /C (AJ, AC HARIÇ) /E (RV, RH HARIÇ) İŞLEVLERİNE GÖRE: KANALLI FAN/ARA BÖLMELİ FAN/ PÜSKÜRTMELİ FAN / ÇEVİRİM FANI PERVANE İÇERİSİNDEKİ AKIŞKAN YOLUNA GÖRE: EKSENEL AKIŞLI FANLAR: İKİ YÖNLÜ FAN, EKSENEL AKIŞLI FAN
ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: Özel amaçlı fan; DUMAN HAVALANDIRMA FANI, KIVILCIMA DAYANIKLI FAN, ATEŞLEMENE KARŞI KORUNMUŞ FAN, GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇATI HAVALANDIRMA FANI, POZİTİF BASINÇLI HAVALANDIRMA FANI FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 1 MOTOR KONUMU: MOTOR ŞAFTINDAN VEYA DİĞER ANA TAHRİK ÜNİTESİNDEN DOĞRUDAN TAHRİK DEBİ: 1000 m3/h (DAHİL)'DEN 115000 m3/h (DAHİL)'E KADAR, GÜÇ: 0,25 kW (DAHİL)'DEN 30 kW (DAHİL)'E KADAR SES SEVİYESİ: 102 dB OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR
-DRt Ticari Modelli MONTAJ SINIFI: A/B/C/D İŞLEVLERİNE GÖRE: KANALLI FAN/ARA BÖLME FANI PERVANE İÇERİSİNDEKİ AKIŞKAN YOLUNA GÖRE: DAİRESEL VEYA YAN KANALLI FAN ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: GENEL AMAÇLI FAN, FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 1 MOTOR KONUMU: MOTOR ŞAFTINDAN VEYA DİĞER ANA TAHRİK ÜNİTESİNDEN DOĞRUDAN TAHRİK DEBİ: 300 m3/h (DAHİL)'DEN 7500 m3/h (DAHİL)'E KADAR, GÜÇ: 0,18 kW (DAHİL)'DEN 0,96 kW (DAHİL)'E KADAR SES SEVİYESİ: 70,6 dB OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR
-DT Ticari Modelli MONTAJ SINIFI: A/B/C/D İŞLEVLERİNE GÖRE: KANALLI FAN/ARA BÖLME FANI PERVANE İÇERİSİNDEKİ AKIŞKAN YOLUNA GÖRE: DAİRESEL VEYA YAN KANALLI FAN ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: GENEL AMAÇLI FAN ,FAN

e-imzalı/e-signed

27/03/2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pibb7tav> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **TSEK**

BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 0 MOTOR KONUMU: MOTOR ŞAFTINDAN VEYA
DİĞER ANA TAHRİK ÜNİTESİNDEN DOĞRUDAN TAHRİK DEBİ: 100 m³/h (DAHİL)'DEN 1800 m³/h (DAHİL)'E KADAR, GÜÇ:
0,078 kW (DAHİL)'DEN 0,18 kW (DAHİL)'E KADAR
SES SEVİYESİ: 62,5 dB OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR

e-imzalı/e-signed

27/03/2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pibb7tav> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

