



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.В.02552/26

Серия RU № 0611498

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121108, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУНЦЕВО, Ш. РУБЛЁВСКОЕ, Д. 21, ПОМЕЩ. 43Н. ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение 1, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info.pskpb@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕНТРУМ». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, переулоч Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 2. Основной государственный регистрационный номер: 5167746491094. Телефон: +74950115666. Адрес электронной почты: zentrumm@rambler.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «CVS HAVALANDIRMA SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Orta Mahalle, Erk Sk. A Blok No: 5/A, İç Kapı No: 2, 34000 Tuzla/Istanbul, Турция, ГЛОНАСС: 40.899059, 29.374739.

ПРОДУКЦИЯ Вентиляторы дымоудаления, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, осевые типа «AXIAL SMOKE EXHAUST FAN», моделей: «CVS F300» и «CVS F400», типоразмеров: 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, в комплектации с электродвигателями серии «Cvsair TEAO» (производства «Cvsair TEAO», Турция); осевые струйные типа «AXIAL JET FAN», моделей: «CVS-AJ F300» и «CVS-AJ F400», типоразмеров: 315, 355, 400, в комплектации с электродвигателями серии «Cvsair TEAO» (производства «Cvsair TEAO», Турция). Продукция изготовлена в соответствии с техническим описанием продукции № 20260105 от 05.01.2026 г. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 241-С/ТР-26 от 31.07.2026 года, выданного Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41). Акта о результатах анализа состояния производства № 02-ОС/20-04/26 от 13.05.2026 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Медведева Екатерина Александровна, Федорова Наталья Александровна. Схема сертификации: Ic.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» (с Изменением N 1). Фактический предел огнестойкости вентиляторов, условия хранения, гарантийный срок эксплуатации и средний срок службы согласно Приложению № 1 на 1 листе (бланк №111919). Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции - 28.04.2026 г. Договор уполномоченного лица № 867 от 18.03.2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

10.08.2026

ПО

09.08.2031

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Гареева Дина Рустамовна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-TR.ПБ68.В.02552/26

Серия **RU** № **1111919**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Приложение свободной формы

Фактический предел огнестойкости вентилятора осевого дымоудаления серии «CVS F300» составляет 2 часа при температуре перемещаемых газов 300°C;
Фактический предел огнестойкости вентилятора осевого дымоудаления серии «CVS F400» составляет 2 часа при температуре перемещаемых газов 400°C;
Фактический предел огнестойкости вентилятора осевого струйного дымоудаления серии «CVS-AJ F300» составляет 2 часа при температуре перемещаемых газов 300°C;
Фактический предел огнестойкости вентилятора осевого струйного дымоудаления серии «CVS-AJ F400» составляет 2 часа при температуре перемещаемых газов 400°C.


Условия хранения: вентиляторы должны храниться в закрытых помещениях в упаковке, защищенными от загрязнений и влаги. Хранение должно осуществляться в условиях, исключающих воздействие коррозионных факторов окружающей среды.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 2 года со дня продажи при условии соблюдения требований транспортировки, хранения и монтажа.

Средний срок службы изделия - не менее 10 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Гареева Дина Рустамовна

(Ф.И.О.)